



Начальнику ОЧС
 Булацыйского района
 полковнику гражданской
 защиты
 Солонец Р.Д.
 от директора КГУ
 «Начальная школа села
 Жанаталап»
 Оспановой С.Ж.

Информация

об устранении нарушений предписания №14 от 13.03.2024г

Довожу до вашего сведения, что в предписании об устранении нарушений №14 от 13.03.2024г на перечень выявленных нарушений была проведена следующая работа:

№	Перечень выявленных нарушений(пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения	Отметка об устранении
1	П.6 Проверочный лист в сфере контроля	Значительное	Для беспрепятственных проездов для пожарной техники также наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам очистить дорогу от снега. Основание: п.164 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 20.05.2024	Очистили дорогу от снега 15.03.2024г
2	П.6 Проверочный лист в сфере контроля	Грубое	В уборном помещении (туалет) школы не допускать пользование поврежденными и незакрепленными электроустановочными изделиями. Основание: п.п.2 пункт 86 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 30.04.2024	Установили и зарешили электроуоста новочные изделия 15.03.2024г
3	П.6 Проверочный лист в сфере контроля	Грубое	Соединения жил проводов распределительной коробки при в ходе шоклы (коридор)	Соединения произвели при помощи

			производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 30.04.2024	зажимов 20.03.2024г
4	П.6 Проверочный лист в сфере контроля	Грубое	Обеспечить хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении и более 8 м от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 24.05.2024	Обеспечили хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении 16.03.2024г
5	П.6 Проверочный лист в сфере контроля	Грубое	Создать условия эксплуатации теплогенерирующего аппарата в приспособленном помещении. Основание: п. 117 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 05.08.2024	Подана заявка в в ГУ «Отдел образования» Буландынского района 15.03.2024г
4	П.6 Проверочный лист в сфере контроля	Грубое	Провести обслуживание пожарной автоматики в школе своевременно, и приобрести все необходимые документы (график и календарный план). Основание: п.п 2,5 п. 65 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 20.05.2024	Обслуживание пожарной автоматики в школе проведен 12.05.2024г Приобретены необходимые документы 12.05.2024г

Заведующая школы:



С.Ж.Оспанова