

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 14/_____

Алтындынский с.о.
Место составления

13.03.2024 г.
Время 10:32

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 14 от 01.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ТАУПЫК СЕРИКБОЛ СЕРИКЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
021140004011, Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Жанаталап отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Жанаталап отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Жанаталап, Ак Булак (УЛИЦА), 12.

5. Период проведения проверки 11.03.2024 - 13.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Начальная школа села Жанаталап отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения) | Оценка степени риска | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения |
|---|---|----------------------|---|
| 1 | П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Значительное | Для беспрепятственных проездов для пожарной техники также наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам очистить дорогу от снега. Основание: п.164 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным |

| | | | |
|---|--|--------|--|
| | | | ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 20.05.2024 |
| 2 | П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | В уборном помещении (туалет) школы не допускать пользование поврежденными и незакрепленными электроустановочными изделиями. Основание: п.п.2 пункт 86 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;; срок устранения: 30.04.2024 |
| 3 | П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | Соединения жил проводов распределительной коробки при в ходе шоклы (коридор) производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;; срок устранения: 30.04.2024 |
| 4 | П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | Обеспечить хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении и более 8 м от стораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 24.05.2024 |
| 5 | П. 100 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | Создать условия эксплуатации теплогенерирующего аппарата в приспособленном помещении. Основание: п. 117 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям |

| | | | |
|---|--|--------|---|
| | | | Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;; срок устранения: 05.08.2024 |
| 6 | П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | Провести обслуживание пожарной автоматики в школе своевременно, и приобрести все необходимые документы (график и календарный план). Основание: п.п 2,5 п. 65 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;; срок устранения: 20.05.2024 |

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« ___ » _____ 20__ г.

